

Vleesvarkensbedrijf Jannink te Engden (Duitsland)



Volledige rookdetectie voorgeschreven in het brandschutzkonzept vereist in de bouwvergunning.

Type bedrijf: Vleesvarken bedrijf

Installateur: Elektro Rosemann GmbH

Centrale: Elotec voice 801

Detectie: Volledige detectie met Elotec Aspect Grizzle en Vulcan filtering

Doormelding: Via alarmering stal

